

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01869

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ВГТ».
Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2.
ОГРН 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 22-33-501.

№ 0012541

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ВГТ».
Адрес: 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2.
ОГРН 1025004915803. Телефон (495) 993-06-08, факс (495) 22-33-501.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе красок акриловых водно-дисперсионных марок: ВД-АК-1180 и ВД-АК-2180 (расход при нанесении на негорючее основание не более 360 г/м²), выпускаемые по ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1, 2, 3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1600

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях №№ 4830/РС, 4831/РС от 26.09.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (9001:2008) № РОСС R.ИТ20.К00004 от 20.12.2013г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.09.2016 по 27.09.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

В.А. Литвинов

